

Zusammenfassung
Messtechnische Zählung der Luftpartikel
(Erstellt am 22.10.2019)

Örtlichkeit der Messung

Unternehmen: Hotel in Salzburg
Adresse:
Land, PLZ & Ort: AT, 5020 Salzburg
Ansprechperson:
Telefon:
E-Mail:

1. Messung

Raum	Nicht harmonisiert	
Datum, Uhrzeit	16.09.2018	
Luftfeuchtigkeit	52,0 %	
Temperatur	26,0 °	
Größenspektrum	Wert 1	Wert 2
0,3 u	694.038	692.124

2. Messung

Raum	Harmonisiert	
Datum, Uhrzeit	20.10.2019	
Luftfeuchtigkeit	49,9 %	
Temperatur	24,5 °	
Größenspektrum	Wert 1	Wert 2
0,3 u	107.696	104.359

Zusammenfassung

1. Messung	694.038
2. Messung	104.359
Differenz/Verbesserung	589.579

Feinstaubreduktion um 84,96%.

